



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ ФИЗИКУЛЬТУРЫ И СПОРТА «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ»
зарегистрирована в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии

регистрационный номер № РОСС RU.3950.04ЖП10

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(добровольная сертификация)

№ 003450

№ СДС ФСО ДС.ОС.0003. 31544

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ:

полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Спортивно-гостиничный комплекс «ЛОО-АРЕНА»

юридический адрес: 354208, Краснодарский край, Г.О. город-курорт Сочи, г. Сочи, ул. Разина 18/15 строение 2 офис 1.

телефон, e-mail: <https://looaarena.ru>; 8 (800) 250- 42 - 24; hello@looaarena.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ:

наименование и местонахождение органа по сертификации, выдающего сертификат соответствия: ООО "Эксперт-Диагностика". 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, тел. +7 (3519) 58-09-71, E-mail: ooo@diagmag.ru ОГРН: 1187456004493. Аттестат аккредитации рег. № СДС ФСО ДС.ОС.0003 выдан Центральным органом СДС ФСО «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ» ЗАО МНПЦ «Диагностика», срок действия до 01.07.2027 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ОБЪЕКТ СЕРТИФИКАЦИИ:

наименование: Комплекс полей

фактический адрес: 354208, Российская Федерация, Краснодарский край, город Сочи, Лазаевский район, ул. Разина, участок № 18/15

код классификации (СО КОС): 22.2120010

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ:

наименование документов, на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация: ГОСТ Р 55529-2013 Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий. Методы испытаний; ГОСТ Р 52024-2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования. ГОСТ Р 52025-2021 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ:

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ООО «Эксперт-Диагностика» Аттестат аккредитации № СДС ФСО ДС.ИЛ.0003 действителен до 01.07.2027 г. 455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14 тел. 8 (3519) 330-331, e-mail: e330331@uandex.ru АКТ№ ИЛ25- 31544 от 26.08.25 г. Заключение № ОС.0003 - 31544 от 26.08.25 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 14.10. 2025 г. по 14.10. 2028 г.

Руководитель органа по сертификации:

Е.В. Посыпайко

Эксперт (эксперты):

Ю.М. Храмцов





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
«ДИАГНОСТИКА-СПОРТ»

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «Эксперт-Диагностика»

455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14
Аттестат аккредитации № СДС ФСО ДС.ОС.0003 действителен до 01.07.2027 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель

ООО «Эксперт-Диагностика»

Е.В. Посыпайко

26 августа 2025 г.

М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ ОС.0003 - 31544

оценки соответствия объекта физкультуры и спорта

Заявитель (полное наименование):

Общество с ограниченной ответственностью «Спортивно-гостиничный комплекс «ЛОО-АРЕНА»

Заявитель (сокращенное наименование):

ООО "СГК "ЛОО-АРЕНА"

Юридический адрес:

354208, Краснодарский край, Г.О. город-курорт Сочи, г. Сочи, ул. Разина 18/15 строение 2 офис 1.

Почтовый адрес:

354208, Краснодарский край, Г.О. город-курорт Сочи, г. Сочи, ул. Разина 18/15 строение 2 офис 1.

Сайт, телефон, e-mail:

<https://looarena.ru>; 8 (800) 250- 42 - 24; hello@looarena.ru

Объект спорта, подлежащий сертификации:

Комплекс полей

Фактический адрес местоположения сертифицируемого объекта (в соответствии с данными РосРеестра):

354208, Российская Федерация, Краснодарский край, город Сочи, Лазаревский район, ул. Разина, участок № 18/15

Основание для проведения работ по сертификации:

Оценка соответствия в форме сертификации была проведена на основании договора

№ 4149-ЕС/ЭД/2025 от 25.08.2025 г. между ООО «Эксперт-Диагностика» и
ООО "СГК "ЛОО-АРЕНА"

Право выполнения ООО «Эксперт-Диагностика» работ по сертификации объектов физкультуры и спорта подтверждается аттестатом аккредитации № СДС ФСО ДС.ОС.0003 (действителен до 01.07.2027 г) СДС ФСО «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ» (копия в Приложении 1 к данному заключению).

Система добровольной сертификации объектов физкультуры и спорта «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ» зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в реестре систем добровольной сертификации под номером №РОСС RU.3950.04ЖПИ0 (копия в Приложении 1 к данному заключению).

Исполнителями работ по сертификации являются: эксперт СДС ФСО «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ» Храмцов Ю.М. (сертификаты компетентности №СДС ФСО ДС-СК-006 от 12.08.2018).

Результаты оценки соответствия:

Испытания и замеры были проведены специалистами испытательной лаборатории:

ООО «Эксперт-Диагностика»

455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14

АКТ № ИЛ25- 31544

Единовременная пропускная способность	41 чел
Дата ввода в эксплуатацию	11.04.19 г.
Площадь земельного участка, на котором расположен объект спорта	2,277 Га

Заключение:

Спортивный объект в целом соответствует требованиям к спортивным объектам, предъявляемым документами в области стандартизации, выявленные несоответствия (при наличии) не препятствуют выдаче сертификата.

Все выявленные несоответствия (при наличии) в ходе работ по сертификации объекта спорта, рекомендуется устранить до следующего инспекционного контроля.

Согласно классификации объектов спорта (Приказ Минспорта России от 3 июля 2024 года №639), сертифицируемому объекту спорта присвоен код:

СТАДИОН

22.2120010 Открытый с искусственным покрытием для футбола

На сертифицируемом объекте спорта возможно проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий следующей категории:

межрегиональные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, а также физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия субъекта Российской Федерации (В)

Эксперт:  Храмцов Ю.М.



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ОБЪЕКТОВ ФИЗИКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
«ДИАГНОСТИКА-СПОРТ»**

зарегистрирована в Федеральном агентстве
по техническому регулированию и метрологии
регистрационный номер РОСС RU.3950.04ЖПНО

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ СДС ФСО ДС ОС 0001

Настоящий аттестат удостоверяет, что:

Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Диагностика»

455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д. 14

ОГРН 118745004493

аккредитовано в качестве: Органа по сертификации

для проведения работ по подтверждению соответствия в Системе добровольной сертификации объектов физкультуры и спорта «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ» в соответствии с областью аккредитации.

Область аккредитации определена в приложении к настоящему аттестату и является его неотъемлемой частью.

Срок действия аттестата с 1 июля 2024 года по 1 июля 2027 года

Руководитель Центрального органа
СДС ФСО «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ»
Закрытое акционерное общество
Магнитогорский независимый центр
диагностики и экспертизы объектов
Госгортехнадзора «Диагностика»

 В.В. Державин

000026



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ОБЪЕКТОВ ФИЗИКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
«ДИАГНОСТИКА-СПОРТ»**

зарегистрирована в Федеральном агентстве
по техническому регулированию и метрологии
регистрационный номер РОСС RU.3950.04ЖПНО

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

№ СДС ФСО ДС ИЛ 0001

Настоящий аттестат удостоверяет, что:

Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Диагностика»

455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д. 14

ОГРН 118745004493

аккредитовано в качестве: Испытательной лаборатории

для проведения работ по подтверждению соответствия в Системе добровольной сертификации объектов физкультуры и спорта «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ» в соответствии с областью аккредитации.

Область аккредитации определена в приложении к настоящему аттестату и является его неотъемлемой частью.

Срок действия аттестата с 1 июля 2024 года по 1 июля 2027 года

Руководитель Центрального органа
СДС ФСО «ДИАГНОСТИКА-СПОРТ»
Закрытое акционерное общество
Магнитогорский независимый центр
диагностики и экспертизы объектов
Госгортехнадзора «Диагностика»

 В.В. Державин

000023

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ**

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о регистрации в едином реестре зарегистрированных систем
добровольной сертификации

Регистрационный № РОСС RU.3950.04ЖПНО

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ОБЪЕКТОВ ФИЗИКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
«ДИАГНОСТИКА-СПОРТ»**

Свидетельство выдано Закрытому акционерному обществу
«Магнитогорский независимый центр диагностики и
экспертизы объектов Госгортехнадзора «Диагностика»

Заместитель Руководителя
Федерального агентства по
техническому регулированию и
метрологии

 А.В. Зажигалкин

Дата регистрации
« 20 » _____ июля 2012 г.





ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «Эксперт-Диагностика»

455019, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14

тел. 8 (3519) 330-331, e-mail: e330331@yandex.ru

Аттестат аккредитации № СДС ФСО ДС.ИЛ.0003 действителен до 01.07.2027г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель

ИЛ ООО «Эксперт-Диагностика»

Е.В. Посыпайко

26 августа 2025 г.

М.П.



АКТ

№ ИЛ25- 31544

**оценки соответствия объекта спорта требованиям безопасности при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации**

Наименование объекта (-ов) испытаний:

Комплекс полей

1. Общие сведения.

1.1 Дата проведения испытаний:

22 августа 2025 г.

1.2 Наименование объекта испытаний:

Комплекс полей

1.3 Место проведения испытаний:

354208, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Разина, д. 18/15

1.4 Наименование заказчика:

Общество с ограниченной ответственностью «Спортивно-гостиничный комплекс «ЛОО-АРЕНА»

1.5 Адрес заказчика:

354208, Краснодарский край, Г.О. город-курорт Сочи, г. Сочи, ул. Разина 18/15 строение 2
офис 1.

1.6 Сайт, телефон, e-mail: заказчика:

<https://looarena.ru>; 8 (800) 250- 42 - 24; hello@looarena.ru

1.7 Условия проведения испытаний:

Температура воздуха: 26 °C

Влажность воздуха: 64 %

Давление воздуха: 101,5 кПа

1.8 Используемый метод испытаний:

- ГОСТ Р 55529-2013 Объекты спорта. Требования безопасности при проведении спортивных и физкультурных мероприятий. Методы испытаний (с Изменением N 1)
- ГОСТ Р 52025-2021 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей
- ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности

2. Средства измерения

Наименование средств (СИ, ВО)	Сведения о поверке	Предел измерений
Штангенциркуль ШЦ-1-150-0,1, зав. №69060156	Свидетельство о поверке №С-ВЦЛ/20-09-2024/371805140 до 19.09.2025 г	0-150мм
Дальномер лазерный Leica DISTO D110, зав. № 1243733635	Свидетельство о поверке № С-ЕЕД/17-12-2024/396234711 до 16.12.2025	0,2 - 60м
Термометр лабораторный электронный ЛТ-300, зав.№809157	Свидетельство о поверке №С-ГХС/18-09-2024/371175814 до 17.09.2025	от -50 до +300 °С
Комплект средств измерений «Поверенный», зав.№ П0256-22 в составе:		
- линейка измерительная металлическая, исполнения II, зав. № 22-29-00739	Свидетельство о поверке №С-АК3/17-12-2024/396218450, до 16.12.2025 г.	0-300мм
- штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1, зав. №70100041	Свидетельство о поверке №С-АК3/17-12-2024/396218449, до 16.12.2025 г.	0-125мм
- угольник поверочный 90 ° УП 160х100 мм, зав.№ 20093749	Свидетельство о поверке №С-АК3/17-12-2024/396218448, до 16.12.2025 г.	90 °
- набор радиусных шаблонов №1 (R 1,0-6,0 мм), сер.№2021648	Сертификат о калибровке № 24-011296 от 17.12.2024 г	R (1,0-3,0) мм R (4,0-6,0) мм
- набор радиусных шаблонов №3 (R 7,0-25,0 мм), сер.№ 6013	Сертификат о калибровке № 24-011297 от 17.12.2024 г	R (7,0-10,0) мм R (11,0-18,0) мм R (20,0-25,0) мм
- набор щупов № 4 (0,10 – 1,00), сер.№ 2272	Сертификат о калибровке № 24-011298 от 17.12.2024 г	(0,1 – 0,5) мм (0,6 – 0,7) мм (0,8 – 1,0) мм
- универсальный шаблон сварщика УШС-3, зав. № 74916	Свидетельство о поверке №С-АК3/17-12-2024/396218447, до 16.12.2025 г.	Глубина 0-15мм, Высота усиления 0-5мм, Ширина шва 0-50 мм, Угол скоса 0-45°, Зазор 1-4 мм
- рулетка измерительная металлическая Р5УЗП, зав.№И20182	Свидетельство о поверке №С-АК3/17-12-2024/396218446, до 16.12.2025 г.	0-5000 мм
- лупа измерительная ЛИ-3-10х с под-светкой (L30), зав. №12801	Свидетельство о поверке №С-АК3/29-05-2024/343081617, до 28.05.2026	0 – 20 мм
Измеритель параметров микроклимата "МЕТЕОСКОП-М", зав.№338418	Свидетельство о поверке №С-ДТЖ/28-10-2024/381567813 до 27.10.2026 г	-40...+85 °С; 3...97%; 0,1...20м/с; 80...110 кПа (600...825 мм.рт.ст.)
Секундомер СОПпр и СОСпр, СОСпр, СОСпр-26-2-010, рег.№11519-11, зав. №0705	Свидетельство о поверке № С-ДЮП/17-05-2024/340340630 до 16.05.2025	0-60 сек. 0-60 мин
Динамометр общего назначения ДПУ-5-2-5033, зав. №67	Свидетельство о поверке № С-ДЮП/02-05-2024/336484791 до 01.05.2025	0,25 - 5 кН
Установка "Искусственный атлет" по определению поглощения удара поверхностью и вертикальной деформации, 5A Impact Tester, инв. № 00-003575	Протокол аттестации №1/2025 испытательного оборудования от 10.01.2025	
Установка "Тестер линейного трения" по определению скольжения поверхности, Linear Friction Tester, инв. № 3179	Протокол аттестации №2/2025 испытательного оборудования от 10.01.2025	
Испытательное оборудование по определению отскока мяча, Vertical Ball Redbound, инв. № 00-003574	Протокол аттестации №3/2025 испытательного оборудования от 10.01.2025	

3. Описание, состояние и идентификация объекта (объектов) испытаний.

Объектом испытания является объект спорта: Объект недвижимого имущества, специально предназначенный для проведения физкультурных мероприятий и(или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения.

Испытуемый объект спорта:

Комплекс полей

что совпадает с данными, указанными в заявке.

На данном объекте спорта испытаниям подлежат следующие спортивные площадки:

- Комплекс полей

(имеет в своем составе: Футбольное поле, размеры поля 107,18 x 68 м, покрытие - искусственное травяное, имеются места для зрителей - трибуны; Площадка спортивная (тренировочная), размеры 29,7 x 17,8 м)

Вывод:

Объект испытания, его местоположение, назначение и основные характеристики соответствует данным, указанным в заявке на проведение испытаний.

Спортивные площадки

Исследования (испытания) и измерения на объектах физкультуры и спорта.

Определяемая характеристика (показатель)	Норма	Фактическое значение	Примечание
Освещение:			
освещенность, лк	СП 31-115-2006 (разделы 10.10)	237	

Площадки всех типов:

Геометрические размеры:

размеры площадок, м	СП 31-115-2006 (разделы 3, 4, 5)	107,18 x 68	
---------------------	-------------------------------------	-------------	--

Общие требования:

отсутствие видимых дефектов покрытия (поверхность и/или покрытие площадок должны быть однородными и не иметь видимых дефектов (разрывов, разломов, трещин и т.п.))	соответствие / не соответствие	соответствие	
не допускается наличие неровностей, превышающих 10 мм	соответствие / не соответствие	соответствие	

Крепление спортивного оборудования:

соблюдается устойчивость к опрокидыванию ворот для мини-футбола/гандбола к горизонтальной нагрузке 1100 Н, приложенной на высоте 2 м	соответствие / не соответствие	соответствие	
соблюдается устойчивость крепления кольца баскетбольного щита к вертикальной нагрузке 1000 Н, приложенной к части кольца, наиболее удаленной от щита	соответствие / не соответствие	соответствие	
соблюдается устойчивость крепления волейбольных стоек (прогиб не более 80 мм) к горизонтальной нагрузке 1440 Н, приложенной на уровне несущего троса	соответствие / не соответствие	соответствие	
соблюдаются сохранение стабильности натяжения и устойчивость (прогиб не более 80 мм) крепления теннисных стоек при приложении горизонтальной нагрузки 2290 Н на несущий трос.	соответствие / не соответствие	требования не применяются	

Геометрические размеры:

Прогиб волейбольных стоек, мм	не более 80	42	
-------------------------------	-------------	----	--

Площадки с покрытием из искусственной травы:

<u>Площадки, предназначенные преимущественно для футбола</u>	наличие / отсутствие	наличие	
--	-------------------------	---------	--

Геометрические размеры:

поглощение удара в любой из точек проведения испытаний, %	от 55 до 60	57	
вертикальная деформация в любой из точек проведения испытаний, мм	от 4 до 10	6	
скольжение в любой из точек проведения испытаний, ед. (по шкале прибора)	80-110	101	

<u>Площадки, предназначенные преимущественно для тенниса</u>	наличие / отсутствие	отсутствие	
---	-------------------------	------------	--

<u>Площадки, предназначенные преимущественно для хоккея на траве</u>	наличие / отсутствие	отсутствие	
---	-------------------------	------------	--

Площадки с синтетическим эластичным покрытием:

<u>Площадки, предназначенные преимущественно для легкой атлетики</u>	наличие / отсутствие	отсутствие	
---	-------------------------	------------	--

<u>Площадки, предназначенные преимущественно для тенниса</u>	наличие / отсутствие	отсутствие	
---	-------------------------	------------	--

<u>Площадки универсального назначения</u>	наличие / отсутствие	наличие	
--	-------------------------	---------	--

Геометрические размеры:

поглощение удара в любой из точек проведения испытаний, %	не менее 25	45	
вертикальная деформация в любой из точек проведения испытаний, мм	не более 6	4	

<u>Площадки с натуральным травяным покрытием</u>	наличие / отсутствие	отсутствие	
---	-------------------------	------------	--

<u>Площадки с покрытием из уплотненного грунта</u>	наличие / отсутствие	отсутствие	
---	-------------------------	------------	--

<u>Пути эвакуации с трибун</u>	наличие / отсутствие	наличие	
---------------------------------------	-------------------------	---------	--

Общие требования:

отсутствие лестниц или ступеней в люках на путях эвакуации	наличие / отсутствие	отсутствие	
наличие разделительных поручней (на высоте не менее 0,9 м (для лестниц, проходов и люков с расчетной шириной более 4 м))	наличие / отсутствие	требования не применяются	
наличие ограждений (высотой не менее 0,8 м, не мешающего видимости, установленного вдоль прохода каждого зрительного ряда, при разнице отметок пола смежных рядов более 0,55 м)	наличие / отсутствие	требования не применяются	

соответствие расчетного времени эвакуации (на основе анализа документации)	сбор документов (пожарная декларация, проектная документация, паспорт безопасности)	соответствие	
соответствие самозакрывающихся, с уплотненными притворами дверей выходов из зрительного зала и на путях эвакуации	соответствует / не соответствует	требования не применяются	
Геометрические размеры:			
ширина лестниц, проходов и люков, для определения необходимости установки разделительных поручней, м	≥ 4	1,2	
высота разделительных поручней (для лестниц, проходов и люков с расчетной шириной более 4 м), м	не менее 0,9	требования не применяются	
уклон лестниц трибун, не оборудованных поручнями высотой не менее 0,9 м (или устройствами, их заменяющими), град	не более 1:1,6 (не более 32 град)	соответствие	
уклон лестниц трибун, оборудованных поручнями высотой не менее 0,9 м (или устройствами, их заменяющими), град	не более 1:1,4 (не более 35 град)	требования не применяются	
разница отметок пола смежных рядов путей эвакуации с трибун, м	$\geq 0,55$	0,45	
высота ограждения путей эвакуации с трибун, не мешающего видимости, установленного вдоль прохода каждого зрительного ряда, при разнице отметок пола смежных рядов более 0,55 м, м	не менее 0,8	требования не применяются	
высота барьера перед первым рядом на балконах и ярусах путей эвакуации с трибун, м	не менее 0,8	соответствие	
ширина путей эвакуации для горизонтальных проходов, пандусов и лестниц на трибунах, м	не менее 1	соответствие	
ширина путей эвакуации для эвакуационных люков трибун открытых спортивных сооружений, м	не менее 1,5	соответствие	
расстояние от спинки до спинки между рядами кресел, стульев или скамей путей эвакуации с трибун, м	не менее 0,45	соответствие	
соответствие числа непрерывно установленных мест в ряду (при одностороннем входе или при двухстороннем входе) путей эвакуации с трибун	не более 26, или не более 50	при одностороннем входе=соответствие	
		при двухстороннем входе=соответствие	
<u>Пути эвакуации для маломобильных групп населения</u>	наличие / отсутствие	отсутствие	

Фото объекта:



Испытания проводил:

Старцев Д.Л.

Дата выдачи акта:

26 августа 2025 г.

окончание акта